Conex | Bänninger

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Raccordi a brasare in rame. misure in millimetri Serie 5000

IBP BANNINGER ITALIA
P.zza Meuccio Ruini, 9A
43126 Parma

dichiara che

la **Series 5000** è conforme alle norme UNI EN 1254-1, UNI EN 1254-4, UNI EN 1254-5.
Gli articoli della **Series 5000**, raccordi a brasare in rame, presentano terminali filettati conformi alla norma UNI EN 10226-1.

La lega di Rame CW024A con la quale sono realizzati i raccordi è conforme alla norma UNI EN 1412, alla Direttiva 2011/65/UE di UBA (lista positiva HCACL) ed al Decreto Ministeriale del 6 Aprile 2004, n.174 all'allegato 1 "Regolamento... acque destinate al consumo umano".

I raccordi della **Series 5000** sono idonei per i seguenti campi di utilizzo:

- Impianti idrotermosanitari
- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Solare termico
- Acque reflue e piovane
- Combustibili liquidi e gassosi
- Refrigerazione, aria condizionata
- Refrigeranti Liquidi e Gassosi
- Aria compressa
- Vuoto (nei settori meccanico, industriale)

I raccordi della **Series 5000** possono essere utilizzati in accoppiamento con tubi di rame secondo EN 1057, EN 12735-1, EN 12735-2, EN 12449.

I raccordi sono fabbricati presso stabilimenti del Gruppo IBP, operanti nel rispetto delle normative UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001.

IBP Bänninger Italia srl
Giovanni Baileri
Quality & Technical Manager

IBP Bänninger Italia srl a Socio Unico
Piazza Meuccio Ruini, 9A
43126 Parma (PR)
ITALIA
Tel: +39 0521 299711
Fax: Commerciale +39 0521 299755 | Amministrazione +39 0521 299741
Web: www.conexbanninger.com/IT/home.php
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CONEX UNIVERSAL LIMITED