DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4502AU0157
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Conex Universal Ltd. Global House 95 Vantage Point, GB- Kingswinford, West Midlands DY6 7FT
Vertreiber ***distributor***	IBP GmbH Theodor-Heuss-Straße 18, D-35440 Linden
Produktart ***product category***	Rohrleitungsteile und Zubehör: Lösbare Rohrverbindung für Metallrohre (4502)
Produktbezeichnung ***product description***	Glattrohrverbindungen mit Klemmringverschraubungen
Modell ***model***	Conex Gas
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 13/1180/4502/996 vom 14.08.2013 (EBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN 3387-1 (01.11.2008)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	30.04.2019 / 14-0152-GNV

17.07.2014 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart *gas category*	Bemerkungen *remarks*
Brenngase nach G260	

Typ *type*	Technische Daten *technical data*	Bemerkungen *remarks*
Conex Gas	Druckstufe: PN 5 / PN 25 Nennweite: DN 8	
Conex Gas	Druckstufe: PN 5 / PN 25 Nennweite: DN 10	
Conex Gas	Druckstufe: PN 5 / PN 25 Nennweite: DN 12	
Conex Gas	Druckstufe: PN 5 / PN 25 Nennweite: DN 15	
Conex Gas	Druckstufe: PN 5 / PN 25 Nennweite: DN 16	
Conex Gas	Druckstufe: PN 5 / PN 25 Nennweite: DN 18	
Conex Gas	Druckstufe: PN 5 / PN 25 Nennweite: DN 22	
Conex Gas	Druckstufe: PN 5 / PN 25 Nennweite: DN 28	
Conex Gas	Druckstufe: PN 5 / PN 25 Nennweite: DN 35	

Ausführungsvariante *type variation*	Erläuterungen *explanations*
301; S 301	gerade Verschraubung
301 CO	Überbogen
302 TA; S 302 TA	Einschraubverschraubung mit Außengewinde (PN 5)
303; S 303	Muffenverschraubung mit Innengewinde (PN 5)
323; S 323	Einschraubverschraubung mit Stopfen
401; S 401	Winkel, 90°
4010	Bogen, 45°
S 401 S	Bogen, 90°
401 W	Deckenwinkel mit 3-Lochbefestigungsflansch
402 TA	Einschraubwinkel mit Außengewinde (PN 5)
403; S 403	Muffenwinkel mit Innengewinde, 90° (PN 5)
403 W; S 403	Deckenwinkel mit 2-Lochbefestigungsflansch (PN 5)
601 EQ; S 601 EQ	T-Stück
601; S 601	reduziertes T-Stück
601 C	Dreiwegestück
684; S 684	Muffen-T-Stück (PN 5)
901	Kreuzstück

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Druckstufe PN 5 für Verbindungsstücke mit Gewinde nach DIN EN 10226-1, sonst PN 25
Zul. Rohrarten: nichtrostende Stahlrohre nach GW 541 (DIN EN ISO 1127) oder Kupferrohre nach GW 392 (DIN EN 1057); Nennweiten DN 15 und DN 28 nicht für Stahlrohre nach GW 541
Zul. Einsatztemperaturbereich: -20...+70 °C

DVGW