



## TYPGODKÄNNANDE 1136 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Tappvatten  
Kopplingar

BBR 6:62

### Innehavare: IBP GmbH

Theodor-Heuss-Strasse 18, 35440 Linden, Germany

Tel: +49 (0)6403 77850

Fax +49 (0)6403 7785 305

E-post: [technical@ibpgroup.com](mailto:technical@ibpgroup.com) Web: <http://www.conexbanninger.com>

### Produktnamn: >B< Push-Push Fitting

- Koppling av mässing utan inre stödhylsa avsedd för kopparrör för Ø 12, 15, 18 och 22
  - Koppling av mässing med insatshylsa för PEX-rör Ø 16 respektive Ø 20
  - Koppling av mässing med insatshylsa för Alu-PEX-rör Ø 16 respektive Ø 20
- Sammansättningen av rördelar görs genom att trycka in rören i kopplingen utan verktyg

### Avsedd användning

Kopplingar i rörsystem av koppar för varmt och kallt tappvatten samt värmevatten inom byggnader.

### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten, 2:a stycket	6:62*
Utformning, 1:a och 4:e stycket	6:625

\*Produkterna uppfyller krav i BFS 2014:3

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2018-08-15
Bilaga 2: Produktmärkning	2018-08-15
Bilaga 3: Kontroll	2018-08-15
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2018-08-15

### Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00  
Fax +46 (0)455-104 36  
[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)




Akkred. nr. 1913  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

Beslutsdatum: 2018-08-15

Giltigt till: 2023-08-14

### Kiwa Sverige AB

  
Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig

Diarienummer: 565/18

Tidigare diarienummer: 577/13

  
Johnny Ostfeldt  
Handläggare

**Bilaga 1**  
**Typgodkännande nr 1136**  
**Produkt: Push-Push Fitting**  
**Innehavare: IBP GmbH**

**TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2018-08-15**

1. Monteringsanvisning: >B< Push Technical Brochure ,” Utgåva 12/2016



**Kommentar:**

- Högsta tillåtna driftstryck 1 MPa (=10 bar)
- Kopplingarna skall monteras åtkomliga för byte och på sådant sätt att otätheter kan konstateras.

**Bilaga 2**  
**Typgodkännande nr 1136**  
**Produkt: Push-Push Fitting**  
**Innehavare: IBP GmbH**

**PRODUKTMÄRKNING 2018-08-15**

Produkten ska märkas beständigt med följande information:

1. Innehavare: IBP GmbH
2. Produktnamn: >B< Push-Push Fitting
3. Tillverkningställe: Zhejiang IDC Fluid Control Co. Ltd.
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om krav eller klass – om detta finns
6. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 1136 samt Boverkets logo: 
7. Ackrediteringsnummer: 1913
8. Utsett kontrollorgan: MPA NRW

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkran enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkran:

*Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.*



**Bilaga 3**  
**Typgodkännande nr 1136**  
**Produkt: Push-Push Fitting**  
**Innehavare: IBP GmbH**

**KONTROLL 2018-08-15**

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt de rutiner som utgör kraven för den tyska Ü-märkningen.

**Årlig rapportering:**

Typgodkännandets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren skall årligen rapportera till Kiwa Sverige om utförd tillverkningskontroll.

**Byggkontroll:**

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

**Bilaga 4**  
**Typgodkännande nr 1136**  
**Produkt: Push-Push Fitting**  
**Innehavare: IBP GmbH**

**BEDÖMNINGSUNDERLAG 2018-08-15**

Typgodkännande grundas på:

- Provningsrapport: MPA NRW 120003832
- Provningsrapport: MPA NRW 120003831
- Kontrollavtal: MPA IDC B Push – Casa Nr. 129793-3 daterat 01.09.2014
- Kontrollrapport årlig rapportering: B Push Ü-PB MBA 120004200-16-1.1 daterat 3: aug. 2016
- DVGW Type examination certificate DW-8511CN0070
- DVGW Type examination certificate DW-8501CO0141

Bedömningsrapport nr 565/18, daterad 2018-08-15 – kan inkludera ovanstående

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johnny Ostfeldt'.