



TYPGODKÄNNANDE 1130 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Tappvatten
Kopplingar

BBR 6:62

Innehavare: IBP GmbH

Theodor-Heuss-Strasse 18, 35440 Linden, Germany

Tel: +49 (0)6403 77850

Fax +49 (0)6403 7785 305

E-post: technical@ibpgroup.com Web: <http://www.conexbanninger.com>

Produktnamn: >B< Press

Presskoppling av koppar med tätning av godkänd elastomer.

Sammanfogning ska utföras enligt av tillverkaren föreskriven metod och föreskrivet pressverktyg med backar. Presskopplingen uppfyller kraven för läckageindikering med avseende på icke pressade fogar.

Dimensioner: Ø 12, 15, 18, 22, 28 35, 42 och 54 mm.

Avsedd användning

Kopplingar i rörsystem av rostfritt stål för varmt och kallt tappvatten samt värmevatten inom byggnader.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten, 2:a stycket	6:62*
Utformning, 1:a och 4:e stycket	6:625

*Produkterna uppfyller krav i BFS 2014:3

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2018-08-15
Bilaga 2: Produktmärkning	2018-08-15
Bilaga 3: Kontroll	2018-08-15
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2018-08-15

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
se.bygg@kiwa.com
www.kiwa.se



Akred. nr. 1913
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Beslutsdatum: 2018-08-15

Giltigt till: 2023-08-14

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Diarienummer: 564/18

Tidigare diarienummer: 196/17

Johnny Ostfeldt
Handläggare

Bilaga 1
Typgodkännande nr 1130
Produkt: Koppling
Innehavare: IBP GmbH

TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2018-08-15

1. Monteringsanvisning: ”TK 02.0 B-Press Broschyr Utgåva 11/2017



Kommentar:

- Högsta tillåtna driftstryck 1 MPa (=10 bar)
- Kopplingarna skall monteras åtkomliga för byte och på sådant sätt att otätheter kan konstateras.

Bilaga 2
Typgodkännande nr 1130
Produkt: Koppling
Innehavare: IBP GmbH

PRODUKTMÄRKNING 2018-08-15

Produkten ska märkas beständigt med följande information:

1. Innehavare: IBP GmbH
2. Produktnamn: >B< Press
3. Tillverkningsställe: IBP Atcosa, Cordoba (Spain) and IBP Instal fittings, Poznan (Poland)
4. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
5. Uppgift om krav eller klass – om detta finns
6. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 1130 samt Boverkets logo: 
7. Ackrediteringsnummer: 1913
8. Utsett kontrollorgan: MPA NRW

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkringen enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkringen:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.



Bilaga 3
Typgodkännande nr 1130
Produkt: Koppling
Innehavare: IBP GmbH

KONTROLL 2018-08-15

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt de rutiner som utgör kraven för den tyska Ü-märkningen.

Årlig rapportering:

Typgodkännandets giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll. Innehavaren skall årligen rapportera till Kiwa Sverige om utförd tillverkningskontroll.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4
Typgodkännande nr 1130
Produkt: >B< Press
Innehavare: IBP GmbH

BEDÖMNINGSUNDERLAG 2018-08-15

Typgodkännande grundas på:

- Provningsrapport: MPA NRW 120000187-091 DVGW Arb.blatt GW 534
- Provningsrapport: MPA NRW 1200002635 DVGW Arb.blatt GW 534
- DVGW Type examination certificate DW-5253BT0074, Tätningen/packningen
- Kontrollavtal ÜV MPA Poz-Cor nr. 127823-2 daterad 20: febr. 2014 & IBP GmbH
- Kontrollrapport årlig rapportering: B Press Ü-PB MPA 120000187-17 DW-8511AU2335 daterad 24: maj 2017
- DVGW Type examination certificate DW-8511AU2335

Bedömningsrapport nr 564/18, daterad 2018-08-15 – kan inkludera ovanstående

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johnny Ostenfeldt'.