



TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS 1421 JA PÄÄTÖS VALMISTUSTARKASTUKSESTA

ASIASANAT: KÄYTTÖVESI
Liittimien

BBR 6:62

Omistaja: IBP GmbH

Theodor-Heuss-Strasse 18, 35440 Linden, Saksa

Puhelin: +49 (0)6403 77850

Faksi: +49 (0)6403 7785 305

Sähköposti: technical@ibpgroup.com

Internet: <http://www.conexbanninger.com>

Tuotenimi: CONEX SANBRA

Puserrusliittimet messingissä kupariputket ja PEX-putket varten. Liittimien koostuu kytkinrungosta, kytkinmutterista, puristimesta ja tukiholkki. Tukiholkki on tarkoitettu saumaukseen pehmeiden kupariputkien liittämiseen.

Kupariputkien puserrusliittimien, koot: Ø 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 ja 54 mm.

PEX-putkien puserrusliittimien, koot: Ø 10, 12, 15, 18, 22 ja 28 mm.

Käyttötarkoitus

Liittimien jakelu kuuma ja kylmän vesijohtovesi kupariputkien tai muoviputkien vaihtoehtoisesti lämpöinen rakennuksen sisällä. Suurin sallittu käyttöpaine esiintyvä ei ylitä 1,0 MPa ja veden lämpötila ei ylitä 95 ° C tilapäisesti tai 70 ° C jatkuvasti.

Hyväksyntä

Tuote, joka on valmistettu ja asennettu valmistajan asennusohjeiden mukaan, hyväksytään Ruotsin asuntoviraston Boverketin BRR-rakennusmääräysten seuraavien osien perusteella:

Käyttövesiasennukset (2. kappale)	6:62*
Muotoilu (1. ja 4. kappale)	6:625

*BFS 2014:3:n vaatimus on täytetty.

Käyttötarkoituksen mukaisesti asennettu tuote täyttää seuraavat Ruotsin suunnittelu- ja rakennuslain (PBL) 8. luvun 4. § rakennuksen teknisiä ominaisuuksia koskevat vaatimukset

3. Suojaus ottaen huomioon hygienia, terveys ja ympäristö

Liite 1: Asiaan liittyvät asiakirjat	27.9.2017
Liite 2: Tuotemerkintä	27.9.2017
Liite 3: Tarkastus	27.9.2017
Liite 4: Arviointiperuste	27.9.2017

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Puh. +46 (0)455-30 56 00
Faksi +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



Akkred. nr. 1913
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Päätöksentekopäivämäärä 27.9.2017

Diaarinumero: 750/17

Voimassa päivämäärään: 26.9.2022

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Tekninen vastuuhenkilö

Deo Yamabo
Käsittelijä

Liite 1
Tyyppihyväsyntä nro 1421
Tuote: Puristusliitos
Omistaja: IBP GmbH

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT 27.9.2017

Klemmringsverbinder Technischer Katalog 9.0, painos maaliskuu 2017



Huomautus:

- Puserrusliittimet on hyväksytty edellyttäen, että ne asetetaan vaihdettaviksi (ei hyväksytty piilotettuun asennukseen)
- Asennuskäsikirjan tulee olla ruotsinkielinen.

Liite 2
Tyyppihyväsyntä nro 1421
Tuote: Puristusliitos
Omistaja: IBP GmbH

TUOTEMERKINTÄ 27.9.2017

Tuotteeseen on pysyvästi merkittävä seuraavat tiedot:

1. Omistaja: IBP GmbH
2. Tuotteen nimi: Conex Sanbra
3. Valmistuspaikka: Taizhou IDC Wanda Valve Co., Ltd, Kiina
4. Jäljitettävyys: Valmistusvuoden vaihe tai muu valmistuksen yksilöivä tieto
5. Ulottuvuuksia (D_y)
6. Kiwa Sverige  Tyyppihyväsyntä-nro: 1421 sekä Boverketin logo. 
7. Akkreditointinumero: 1913
8. Nimetty tarkastuselin: MPA

Asiaan liittyvien asiakirjojen on sisällettävä Tyypin 7 § 17:n mukainen valmistajan vakuutus.

Valmistajan vakuutus:

Tämä tuote on valmistettu tyyppihyväsyntän ja niiden asiakirjojen mukaisesti, jotka on asetettu tyyppihyväsyntää koskevan päätöksen perustaksi. On tehty päätös valmistustarkastuksesta.



Deo Yamabo

Liite 3
Tyyppihyväksyntä nro 1421
Tuote: Puristusliitos
Omistaja: IBP GmbH

TARKASTUS 27.9.2017

Tuotannon valvonta on suoritettava noudattaen tarkastus- ohjeiden päivätty 27.9.2017.

Vuosittainen raportointi:

Tyyppihyväksynnän voimassaolon edellytyksenä on, että valmistustarkastus suoritetaan tarkastusohjeen mukaan ja että omistaja vuosittain täyttää valvovalle tarkastukselle asetetut vaatimukset. Omistajan pitää vuosittain raportoida suoritetusta valmistustarkastuksesta Kiwa Sverige.

Rakennusvalvonta:

Rakennusvalvonta pitää suorittaa identifioimalla tuote ja varmistamalla, että tuotteen on asentanut asiantuntija ohjeen mukaan.

Liite 4
Tyyppihyväksyntä nro 1421
Tuote: Puristusliitos
Omistaja: IBP GmbH

ARVIOINTIPERUSTE 27.9.2017

Tyyppihyväksyntä perustuu seuraavaan:

- Arviointiraportti nro. 750/17 päivätty 27.9.2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Deo Yamabo'.

Deo Yamabo